



رقم الترخيص : 20111111641

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

### ترخيص موزع

مصنع  وكيل

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

20111111641	رقم السجل	CN-1076811	رقم الرخصة	إلذ ميدل إيست للتجارة ذ.م.م	الاسم التجاري للمنشأة
		-	الجنسية	محمد علي محمود محمد اهلي	اسم صاحب الترخيص
أبوظبي	منطقة النشاط				نوع النشاط
9 1366	ص.ب		رقم الفاكس	0507447445	رقم الهاتف
				الشيخ سيف محمد خليفة - المصفح , مصفح الصناعية, أبوظبي أبوظبي	عنوان الشركة
					الموقع و البريد الإلكتروني
20/07/2025	تاريخ الانتهاء	13/12/2024	تاريخ الإصدار	01/12/0023	تاريخ تأسيس المنشأة
					عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 8
					- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (10428250173024057457).





رقم الترخيص : 2011111641 الاسم التجاري للمنشأة : إلذ ميذل إيست للتجارة ذ.م.م

مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

20/07/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

SATNA0000008400-2 103

رقم ترخيص الوكيل :

الذ ميذل إيست للتجارة ذ م م اسم الوكيل :

م	اسم المصنع/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	مئبط الحريق / الدخان : مئبط - مئبط الدخان	SD 125	الإمارات العربية المتحدة	Aldes Middle (East (FZE	9271	15/05/2025	EMME.R25305	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : SD 125 Leakage Class: II-250 Damper Mounting Position: H.V Single Section Maximum Size: 900x900mm Fire Rating: Smoke Damper								
2	مئبط الحريق / الدخان : مئبط - مئبط الدخان	OPTONE	فرنسا	ALDED AERAULIQUE	9271	15/05/2025	EFR-1801-0059_24-0	EFFECTIS. FRANCE
رقم الموديل : OPTONE Fire Resistance: 1h or 1.5hMounting: Vertical Integrity Classification: EInsulation Classification: ISmoke Leakage Classification: SMaximum size 1000x1200mm								
3	مئبط الحريق / الدخان : مئبط - مئبط الدخان	PLAFONE	فرنسا	ALDED AERAULIQUE	9271	15/05/2025	EFR-1801-0058_24-0	EFFECTIS. FRANCE
رقم الموديل : PLAFONE Fire Resistance: 1h or 1.5h or 2hMounting: Vertical or HorizontalIntegrity Classification: EInsulation Classification: ISmoke Leakage Classification: SMaximum Size: 1500x1000mm								



1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مواولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (24) لسنة 2017 ، و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي **رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة**

تم إصدار الشهادة إلكترونياً ولا تحتاج إلى توقيع



رقم الترخيص : 2011111641 الاسم التجاري للمنشأة : إلذز ميدل إيست للتجارة ذ.م.م

مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

20/07/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

SATNA000008400-2103

رقم ترخيص الوكيل :

الذز ميدل إيست للتجارة ذ م م اسم الوكيل :

م	اسم المصنع/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
4	مثبط الحريق / الدخان : مثبط - مثبط الحريق	MD 125	الإمارات العربية المتحدة	Aldes Middle (East (FZE	9271	15/05/2025	EMME.R25305	UL, UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : MD 125 MOTORISED FIRE DAMPER Fire Resistance: 1.5 hours Damper mounting position: H.V Single section maximum size 900mm x 900mm								
5	مثبط الحريق / الدخان : مثبط - مثبط الحريق	FD 150CH, FD 150AH, FD 150CH-D, FD 150AH-D	الإمارات العربية المتحدة	Aldes Middle (East (FZE	9271	15/05/2025	EMME.R25305	UL, UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : Fire Damper for use in static systemFD 150CHFD 150AHFire Resistance: 1.5hours Damper mounting position: V Single section maximum size: 36inch x36inch Multi-section maximum size: 72inch x72inchFire Damper for use in Dynamic systemFD 150CH-DFD 150AH-D Fire Resistance 1.5hours Damper mounting position: V Single section maximum size: 36inch x36inch								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 2011111641 الاسم التجاري للمنشأة : إلذز ميدل إيست للتجارة ذ.م.م

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

20/07/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

SATNA0000008400-2 103

رقم ترخيص الوكيل :

الذز ميدل إيست للتجارة ذ م م اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
6	مثبط الحريق / الدخان : مثبط - دمج (دخان / حريق) مثبط	FD 125	الإمارات العربية المتحدة	Aldes Middle (East (FZE	9271	15/05/2025	EMMER25305	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : FD 125 Motorized Fire & Smoke Damper Fire resistance: 1.5 hours Leakage class: II-250 Damper mounting position: H.V Single section maximum size: 36inch x 36inch								
7	مثبط الحريق / الدخان : مثبط - دمج (دخان / حريق) مثبط	ISONE	فرنسا	ALDED AERAULIQUE	9271	15/05/2025	EFR-2 101-0253_24-0	EFFECTIS. FRANCE
رقم الموديل : ISONE 2.1 Fire Resistance: 1.5h or 2h Mounting: Vertical or Horizontal Integrity Classification: E Insulation Classification: I Smoke Leakage Classification: S Maximum size 1000x 1000 or 1500x 500								
8	مراوح : مروحة - مراوح شفت الدخان	HELIONE	فرنسا	ALDED AERAULIQUE	9271	15/05/2025	EFR-190 1-0 182_Rev.23-1	EFFECTIS. FRANCE
رقم الموديل : HELIONE Fire Resistance: 400C/2h Mounting: Vertical or Horizontal Installation inside and outside the smoke reservoir Long and Short Sleeve								



1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني.  
ملاحظة: لائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني وفي حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.  
**رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة**

تم إصدار الشهادة إلكترونياً ولا تحتاج إلى توقيع



رقم الترخيص : 20111111641

الاسم التجاري للمنشأة : إلدز ميدل إيست للتجارة ذ.م.م

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

الجنسية	الصفة	اسم صاحب الترخيص
-		نبيل محمد علي محمود اهلى

